

## **Vyjádření obce k provozu ČOV**

Vážení občané,

v poslední době dochází k opakovaným problémům na čistírně odpadních vod (ČOV), která je v současné době ve velmi špatném havarijním stavu. Na přítoku do ČOV, tedy na nátoky odpadních vod přímo z kanalizační sítě, byly opakovaně naměřeny hodnoty znečištění až pětinasobně převyšující povolené limity. Tyto výsledky nasvědčují tomu, že do kanalizace byly úmyslně nebo neoprávněně vypuštěny neznámé látky, případně jiné nevhodné odpady.

Čistírna odpadních vod je schopna takovéto znečištění vyčistit přibližně z 90 %, ale při takto extrémním zatížení dochází k poškození biologického procesu čištění a úhynu bakterií nezbytných pro správný chod technologie.

Z tohoto důvodu již musela být ČOV několikrát kompletně vyvezena, vyčištěna a znovu naočkována novými bakteriemi. Přesto se situace opakovaně zhoršuje, neboť stále dochází k vypouštění nevhodných látek, případně vody z bazénů či jiných chemicky zatížených odpadů ze strany některých občanů.

Upozorňujeme, že pokud bude tento stav pokračovat, může dojít k výraznému navýšení nákladů na provoz ČOV, a tím i ke zvýšení stočného až na dvojnásobek současné výše. Současně bude obec nucena řešit vzniklou situaci také ve spolupráci s Policií České republiky a dalšími příslušnými orgány.

Dále upozorňujeme, že ČOV je stále vedena v dotačním programu do konce roku 2026, a obec proto v současné době nemůže provádět zásadní technologické zásahy ani změny zařízení nad rámec povolených podmínek dotačního programu.

Žádáme všechny občany o maximální ohleduplnost a dodržování pravidel pro používání kanalizace. Do kanalizace nepatří chemikálie, barvy, oleje, dezinfekce, bazénová voda ani jiné látky, které mohou poškodit technologii čistírny odpadních vod.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

**Obec Žim**